

DEFIBRICK 2023 – 2D

Poste N° 1						
CRITÈRES	INDICATEURS	BALISES	PONDÉRATION	TOTAL		
Se gérer (sécurité)	Les règles de sécurité individuelles et collectives sont respectées	Les vêtements de sécurité (bottines, costume, casque) sont portés correctement	6	0	11	
		Les réponses aux questions sont pertinentes	5			
Respecter son environnement	L'élève prend soin des équipements	Le poste de travail est balayé et le matériel nettoyé et rangé	5	0	5	
Construire une réponse	Respect des dimensions de l'ouvrage	Les mesures, hauteur et largeur sont calculées suivant le plan et les modules utilisés	10	0	10	
	Respect de l'horizontalité (planéité)	L'horizontalité est vérifiée à la règle et au niveau, la bulle au centre entre les repères	3	0	6	
		L'alignement et l'horizontalité à la ficelle, suivent la ficelle sans la toucher et avec un écart de maximum 1.5mm	3			
	Respect de la verticalité	La verticalité est vérifiée en plusieurs endroits (6)	12	0	12	
	Respect de l'équerrage	L'équerrage est vérifié par la méthode 3, 4,5 : L'hypoténuse du triangle dont les cotés valent respectivement 30 et 40 cm doit être égale à 50cm	3	0	3	
	Respect de l'appareillage	Les joints sont remplis, uniformes et résistent à la compression	4	0	48	
		Les joints sont lisses et sans bavure, après brossage	3			
		La construction de la chambre de visite respecte le plan	3			
		L'appareillage est conforme au plan, les joints verticaux des assises similaires sont alignés	3			
		Les crochets sont placés correctement (5/m²)	2			
		Coupe de la membrane d'étanchéité	3			
		Placement de la membrane d'étanchéité	6			
		Pose du seuil	5			
		La fondation est réalisée correctement	5			
La pose du tuyau (assemblage,distance,support) est réalisée dans le respect des règles de l'art		6				
La pente correspond à la norme	3					
Le cimentage et le cuvelage de la chambre de visite sont conformes et étanches	5					
S'organiser	Le poste de travail est organisé de manière optimale	L'aire de travail est dégagée	3	0	3	
	L'implantation de l'ouvrage est respectée	Les niveaux de référence sont reportés avec précision (maximum 1 mm)	3	0	6	
		Le bloc de coupure thermique est bien implanté	3			
Coopérer	L'élève a l'esprit d'équipe	L'élève fait preuve de politesse	3	0	3	
				0	107	
Résultat				0,00 %		

ATTENTION!!! Les lignes grisées sont corrigées pendant le concours