

# DEFITOIT 2023

Poste N°				
INDICATEURS				
INCONTOURNABLES	OPERATIONNELS	SEUIL DE REUSSITE DE L'IO	OK=1	Pondération
Les éléments sont dimensionnés et positionnés de manière précise	Pas de débordement de la tuile d'égout (au ras de la bavette)	Tolérance ± 5mm		5
	La hauteur de la latte de pied (latte et chanlatte) est correcte	Tolérance ± 5mm sur le plan de la tuile		5
	Le positionnement des tuiles de la rive latérale libre (débordement d'1cm ) est correct	Pas de faute		1
	L'alignement des découpes des tuiles de la rive latérale libre biaise est respecté	Tolérance ± 5mm		5
	La rectitude des liaisons verticales des tuiles est correcte	Tolérance ± 2mm		5
	Le tenon de la tuile est correctement positionné sur la latte	Pas de faute		1
Les éléments sont fixés de manière fiable et sécurisée	La fixation des tuiles au clou ou ligatures (rives) est correcte	Max 1 faute		5
L'ouvrage est étanche	L'étanchéité des rives latérales en butée (cheminée) par noquets est assurée	Pas de faute		1
	L'étanchéité de la rive de tête en butée (cheminée) par bavette est assurée	Pas de faute		1
	L'étanchéité au coin de la cheminée est assurée (raccord bavette-noquet)	Pas de faute		1
POSE D'UNE SOUS-TOITURE				
L'analyse est cohérente	La position et fixation de la bavette de pied sont correctes	Pas de faute		1
	Le calcul de l'écartement du lattage permet un recouvrement conforme de la tuile	Pas de faute		1
	Le parallélisme et la régularité de l'écartement entre les lattes sont respectés	Tolérance ± 2mm sur la longueur du rampant		5
Les éléments sont dimensionnés et positionnés de manière précise	La fixation du lattage est correcte : présence de tous les clous	Pas de faute		1
	La fixation de la bavette de pied de toiture est correcte (c-à-d pattes supports en nombre suffisant et solidement fixées)	Max 2 fautes		5
	Le relevé de la sous-toiture au niveau des rives est correct	Pas de faute		1
	La sous-toiture n'est pas détériorée	Pas de faute		1
L'ouvrage est étanche	Le collage de la sous-toiture sur la bavette est correctement réalisé	Pas de faute		1
	La sous-toiture évacue l'eau d'infiltration dans la gouttière	Pas de faute		1
	Le recouvrement des lés de la sous-toiture est respecté	Tolérance de 5mm		5
La performance du complexe toiture est optimale	L'étanchéité de la sous-toiture (raccords, rives, pénétrations) est continue	Pas de faute		1
	Les déchirures de la sous-toiture sont réparées	Pas de faute		1
RESULTAT				